



СШ №4

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО МАРКОВСКОМУ И СОВЕТСКОМУ РАЙОНАМ**

(наименование территориального органа МЧС России)
Проспект Ленина, 52, г. Маркс Саратовская область, Россия, 413090 Тел.: (84567) 5-25-87.
E-mail: gpn47@gumchs.saratov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 33/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа

№4 г. Маркса Саратовской области (МОУ - СОШ № 4 г. Маркса)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного управления, юридического лица, физлица, а/и, общество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя—главного) государственного инспектора Марковского и Советского районов Саратовской области по пожарному надзору №33 от «01» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 час. 00 мин. «17» марта 2021 г. по 14 час. 20 мин. «05» апреля 2021 г. проведена плановая выездная проверка: заместитель главного государственного инспектора Марковского и Советского районов Саратовской области по пожарному надзору Зайцевым Сергеем Николаевичем в помещениях МОУ - СОШ № 4 г. Маркса, по адресу: Саратовская область, г. Маркс, ул. Интернациональная площадь, д. 10

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводящего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ - СОШ № 4 г. Маркса Фадеевой Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	не обеспечивается своевременная перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей)	п.60 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479)	30.07.2021	

2	отсутствует устройство блокировки вентиляционной системы пищеблока от автоматической установки пожарной сигнализации	п.42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479)	30.07.2021	
3	отсутствует средство индивидуальной защиты органа дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара у дежурного	п.30 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479)	30.07.2021	
4	допускается эксплуатация свисающих незакрепленных кабелей автоматической пожарной сигнализации, ведущих к пожарным извещателям	п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479)	30.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченный владеть пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного
государственного инспектора
Марксовского и Советского районов
по пожарному надзору Зайцев С.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» апреля 2021 г.


(подпись)

М.Л.П.*